

# 光復校區北區館舍 2024 年 3 月 27 日 停電原因、處理及未來防範措施

113.03.27 總務處

## 【3 月 27 日 00：23 時--停電事件】

### 一、說明

本校光復校區北區變電站於 3 月 27 日凌晨 0 點 23 分發生北區所屬館舍停電，經駐警隊通報，即指示本校機電顧問公司駐校人員(委外維護廠商)查明停電原因，並同時向台電公司查詢外線路有否故障。

### 二、原因及處理情形

(一)經查本次事件係因鼠害侵入變電站造成高壓線短路，以致電力保護開關 MCB 跳脫，連帶台電責任分界點 4 路保護開關一併跳脫，造成光復北區停電。(如照片 1、2)

(二)本次無預警停電事故發生，立即通知本校所委託機電技術顧問查明故障原因後，清除動物屍體，並逐一檢測回路安全無虞後，即通知台電公司線路維修股開啟 4 路開關送電給本校，約凌晨 1 小時 40 分逐棟恢復供電。

### 三、防範措施

加強定期巡查，遇有有鼠類或其他蛇類動物入侵，隨即清除防堵，以避免停電事件發生，提升用電品質。

